



POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM
MATADORKA

Manuál k užívaniu stropného chladenia

1. Stropné chladenie

Chladenie bytov / apartmánov na 28.N.P. je zabezpečené pasívnym chladením pomocou potrubného rozvodu vedeného v omietke stropov – stropné chladenie. V omietke stropov je vedené potrubie Rehau Rautherm S 10 v rozostupe cca 100 mm v ktorom koluje voda s teplotným spádom 16/20 °C. Nastavenie požadovanej teploty v miestnosti je možné pomocou priestorových termostatov. Ovládanie termostatov je bližšie špecifikované v Manuáli k užívaniu bytovej jednotky / apartmánu. Je prísne zakázané zakrývať snímač rosného bodu umiestnený pod plastovou mriežkou osadenou v omietke stropov. Je prísne zakázané manipulovať z rozdeľovačom a zberačom umiestneným v sádrokartónovom medzistrome. Je prísne zakázané vŕtať alebo akokoľvek zasahovať do stropnej omietky. Vŕtanie do stropu je na vlastné riziko. Polohu potrubia vedeného v stropnej omietke je možné pomocou termokamery, termofólie alebo podľa fotografií skutočného vyhotovenia. V prípade poruchy odstavte hlavný prívod chladiacej vody do bytu na rozdeľovači v sádrokartónovom medzistrome (červená a modrá páčka). V prípade poškodenia potrubného rozvodu Vám bude fakturovaná oprava.